

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Procedura negoziata Mepa (ex art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 - d.lgs. 50/2016) - Iniz. Sogei n. 139/2019 - Rda 49677 - Cig: 82028738EF - Oggetto : Servizi di Manutenzione e implementazione del sistema di gestione a servizio dell'impianto antintrusione per Sogei S.p.A

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

1) Domanda

Numero, linea di prodotto e modello delle centrali Aritech antintrusione gestite in rete rispettivamente per l'impianto di Via Carucci n. 85 e di Via Carucci n. 99 con numero totale di zone controllate per ognuno dei due impianti (Carucci n. 85 e Carucci n. 99)

1) Risposta

a. Per la sede di Carucci 99 : I due sistemi di protezione antisfondamento e antiscavalramento (bfs) sono controllati e gestiti da una centralina di rilevazione "consolle ARITECH 4010". Le zone controllate sono 16 per l'antiscavalramento e 16 per l'antisfondamento + 2 zone dedicate ai carrai;

b. Per la sede di Carucci 85: I due sistemi di protezione antisfondamento (dea) e antiscavalramento (laser fance) sono controllati e gestiti da una centralina di rilevazione "consolle ARITECH 4010" e sono divisi in 7 zone per l'antiscavalramento e in 7 zone antisfondamento.

2) Domanda

Numero di punti/oggetti controllati rispettivamente dagli impianto di Via Carucci n. 85 e di Via Carucci n. 99

2) Risposta

c. Per la sede di Via Carucci n. 85 sono 204 sensori perimetrali , n.15 porte di emergenza disposte lungo il perimetro, al piano terra ed al piano interrato (come da planimetria in fig.2) n. 5 barriere all'infrarosso disposte presso i varchi principali dell'edificio come da (planimetria in fig.4)

d. Per la sede di Via Carucci n. 99 sono un totale di 220 rilevatori, 34 colonnine antiscavalramento , 150 porte di emergenza controllate con contatto magnetico e 60 varchi carrai .

Divisione Agenda Digitale e

Disciplinari di Acquisto Bilaterali

Il Responsabile

(Ing. Renato Di Donna)

Vale la data della firma digitale

del documento