

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte ed errata corrige

Estremi della gara:

Oggetto: Affidamento diretto su MEPA (ex art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 - D.Lgs. n. 50/2016) per fornitura centrale sistema antincendio - Smart CIG ZE52B77E37

ERRATA CORRIGE

Il paragrafo 1 del Capitolato Tecnico:

“Oggetto del presente affidamento è la fornitura della centrale del sistema antincendio della sede Consip di

Roma di Via Isonzo 19/D secondo quanto di seguito riportato:

- *Fornitura della nuova centrale antincendio NOTIFIER AM6000 N 8 LOOP*
- *Fornitura scheda SIB-8200 Clip”*

è sostituito come segue:

“Oggetto del presente affidamento è la fornitura della centrale del sistema antincendio della sede Consip di

Roma di Via Isonzo 19/D secondo quanto di seguito riportato:

- *Fornitura della nuova centrale antincendio NOTIFIER AM6000 N 8 LOOP*
 - *Fornitura scheda interfaccia SIB600-OEM”*
-

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda 1:

Per la centrale a 8 loop COD AM6000.8N il codice corretto della sig è SIB600-OEM non SIB-8200 che è per la centrale AM8200.

Risposta 1:

Si veda l'errata corrige.



Domanda 2:

Si chiede se il prezzo da inserire deve essere compreso di IVA.

Risposta 2:

Il prezzo da inserire nell'offerta è al netto di IVA.

Firma del responsabile
Approvazione

Salvatore Celano

Vale la data della firma digitale
del documento