

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte di operatori economici a seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine pubblicato ai sensi dell'art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Oggetto: Servizio di revisione decennale bombole antincendio

Risposte alle richieste di chiarimento

A seguito di chiarimenti richiesti da alcune delle Società a seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine dell'iniziativa in oggetto si precisa quanto segue:

Domanda n.1

Si richiede un chiarimento in merito alla iniziativa n. 158/2016 "indagine di mercato ai sensi dell'art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 per il Servizio di revisione decennale bombole antincendio" e più precisamente chiediamo di sapere la tipologia di estinguente contenuto nelle bombole oggetto del servizio in appalto.

Risposta n.1

Le bombole oggetto della iniziativa n. 158/2016 "indagine di mercato ai sensi dell'art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 per il Servizio di revisione decennale bombole antincendio", contengono le seguenti tipologie di estinguente:

- nr. 66 bombole: HFC125+ Dlimonene UL Listed
- nr. 5 bombole: gas inerte IG55

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407

Classificazione del documento: Consip internal





Domanda n.2

In riferimento all'avviso di indagine di mercato in oggetto, chiediamo di specificare a quale Sistema si fa riferimento per la registrazione: Acquistiinretepa?

Risposta n.2

Si conferma che il Sistema per la registrazione è il seguente: www.acquistinretepa.it

Distinti saluti.

Ing. Gaetano Santucci
Direzione Sourcing ICT
(il Direttore)
Firmato Digitalmente