

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)

Roma, 22 ottobre 2018

*(Documento da integrare/aggiornare con il documento di sicurezza della Società
appaltatrice)*


***INCARICO PROFESSIONALE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE
DELI'IMPIANTO DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO***

(sedi di via Carucci 85 e 99, via Soldati 80, L'Aquila)

*Il Datore di Lavoro Delegato per
la Sicurezza:* Michele Messina

*Il Datore di Lavoro Delegato per
la Sicurezza:* A. Stati

*Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione* F. Franco



il Responsabile del contratto:

*Il Responsabile della Società
appaltatrice
(per accettazione - firma e data)*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
RIF. CONTRATTO/OFFERTA	
SOCIETÀ	
INDIRIZZO	
ATTIVITÀ	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE
DURATA CONTRATTO	
AREE DI LAVORO	IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
ATTIVITÀ VALUTATE	VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONE DEI VARI AMBIENTI DI PERTINENZA

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dalla Ditta appaltatrice presso la sede della Sogei di Via Mario Carucci 85 e 99 è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Detto documento reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto; il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Si precisa che il presente documento, è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, e che pertanto potrà essere integrato sulla base del Documento dei rischi specifici per le attività oggetto del contratto, predisposto dalla Società appaltatrice, che è tenuta a presentare proposte di integrazione al DUVRI qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio riguarda l'incarico professionale da assegnare ad un Organismo di certificazione per l'effettuazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, delle verifiche dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di sollevamento, sia periodiche sia straordinarie, delle sedi di:

- Via Mario Carucci 85
- Via Mario Carucci 99
- Via Soldati 80
- Coppito (L'Aquila).

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad un'attenta lettura del documento descrittivo della natura dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa ditta.

Nei locali di giurisdizione Sogei

- sono assenti rischi fisici, chimici e biologici
- gli impianti elettrici e gli impianti tecnologici sono progettati e mantenuti secondo le normative vigenti e la regola dell'arte
- le vie di circolazione, interne ed esterne e le relative vie di esodo sono percorribili in sicurezza

- nelle aree di espletamento delle attività contrattuali, ubicate all'interno del Ced, al piano interrato della sede di via Mario Carucci 99, i lavoratori possono essere esposti al rischio rumore.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha tenuto conto che la ditta appaltatrice dovrà espletare le attività contrattuali all'interno di aree delimitate ed in orari con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle normali attività che si svolgono negli edifici;
- ha considerato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno delle sedi è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha stabilito che qualora si dovranno effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto, saranno previamente informati i responsabili della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.
- rischio dovuto ad emissione di rumore: Sogei ha tenuto conto che l'esposizione al rumore rappresenta un rischio proprio della ditta appaltatrice, connesso alla specificità dell'appalto, essendo previsto il servizio di pulizia in aree in cui sono allocate apparecchiature rumorose (CED e impianti tecnologici); per la valutazione dell'emissione sonora delle apparecchiature allocate negli impianti tecnologici è possibile procedere prendendo come riferimento i valori dell'emissione sonora contenuti in apposite banche dati, relativi ad apparecchiature simili.

Sogei, data la particolarità delle macchine allocate all'interno del CED della sede di via Mario Carucci 99, e, dato che si può fondamentalmente ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati, ha effettuato specifiche misurazioni strumentali. Dalla valutazione è emerso che:

- nelle aree di espletamento delle attività contrattuali, ubicate all'interno del CED seminterrato della sede di via Carucci 99, potrebbero essere superati i valori limite inferiori e superiori di esposizione al rumore, per l'incertezza dei livelli di esposizione personale dei lavoratori in appalto, al momento non prevedibili, in quanto non si conosce l'effettiva durata di stazionamento nei singoli locali, la turnazione e la possibile presenza di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- laddove l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile considerare il livello di esposizione settimanale;
- indagini fonometriche, condotte tenendo conto della massima esposizione quotidiana ipotizzabile, nei locali del CED al piano seminterrato, 6 ore per 5 giorni lavorativi, hanno evidenziato un livello sonoro equivalente settimanale medio pari a 86,10 dB(A); analoghe misurazioni effettuate nei locali del CED al piano terra, di pertinenza DAG, hanno evidenziato, in corrispondenza delle apparecchiature più rumorose, un livello sonoro equivalente settimanale pari a 83,10 dB(A), tenendo conto di una esposizione pari a 8 ore per 5 giorni lavorativi;
- i lavoratori esposti a valori eguali o superiori ai valori inferiori di azione devono essere informati e formati in relazione ai rischi e dotati di dispositivi di protezione individuali;

- i lavoratori esposti a valori eguali o superiori ai valori superiori di azione devono obbligatoriamente utilizzare i dispositivi di protezione individuali;
- il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione e quelli esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice;
- rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

5. MISURE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all'interno delle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice. Nel corso della riunione saranno illustrate, fra l'altro, le procedure d'emergenza incendi e soccorso sanitario che la Ditta appaltatrice dovrà far rispettare dal proprio personale presente nelle sedi.

La Ditta appaltatrice s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché il servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute e sicurezza del lavoro; inoltre prende atto di quanto segue:

- è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in azienda;
- nelle aree chiuse è obbligatorio rispettare il divieto di fumo;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali;
- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di esodo.
- il personale deve utilizzare attrezzature e macchinari conformi alla normativa sulla sicurezza del lavoro;
- il personale deve essere adeguatamente informato formato ed addestrato;
- il personale è tenuto all'osservanza di tutte le norme di sicurezza e all'uso dei dispositivi di protezione individuali messi a sua disposizione;
- le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate mediante segnaletica di sicurezza;
- tutte le verifiche i dovranno essere eseguite in date ed orari concordati col responsabile del contratto e con modalità;
- le prove e/o misurazioni dovranno essere pianificate ed effettuate in modo da non arrecare alcun disservizio, anomalia o pericolo alle attività in corso;

- i verbali di verifica dovranno essere redatti su appositi moduli conformi alla normativa vigente e, in particolare, gli estremi della strumentazione utilizzata e della relativa taratura.

Qualora a seguito delle attività della Ditta appaltatrice vengano a determinarsi situazioni che potrebbero causare rischi per il personale della Sogei o di altre ditte che operano all'interno delle sedi aziendali, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della Ditta appaltatrice fino al completo ripristino della situazione preesistente.

Fermo restando, infine, che Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, si stabilisce, al fine di ridurre/eliminare eventuali interferenze, le seguenti misure:

- eventuale sfasamento temporale per ridurre l'impatto con le normali attività lavorative del committente, rispettando diligentemente gli orari concordati con Sogei;
- delimitazione delle aree pericolose, interessate dalle lavorazioni, per impedire l'accesso di altro personale.

Per le operazioni di verifica, la Sogei si impegna a mettere a disposizione dell'Organismo incaricato di effettuare le verifiche, il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

La Sogei si impegna, inoltre, a rendere disponibili tutte le informazioni e tutta la documentazione tecnica a corredo degli impianti (verbali di verifica pregressa, dichiarazioni di conformità, planimetrie, schemi elettrici, ecc.) necessaria per il corretto svolgimento delle verifiche.

6. COSTI SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad **euro 50**, derivanti dall'utilizzo della seguente cartellonistica di sicurezza:

- **Delimitazione aree pericolose mediante segnaletica di sicurezza, realizzata mediante picchetti metallici e bande in plastica colorata per circa 10 m lineari (totale euro 50).**

7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO

All'interno delle sedi, il personale della Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza vigenti, che saranno comunicate prima dell'inizio delle attività contrattuali.

8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente DUVRI potrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili alla Ditta appaltatrice o a Sogei o ad altre ditte che operano o che in futuro potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale della Ditta appaltatrice.