

## Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte ed errata corrige

---

### Estremi della gara:

**Oggetto:** Affidamento diretto su MEPA (ex art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 - D.Lgs. n. 50/2016) per fornitura centrale sistema antincendio - Smart CIG ZE52B77E37

---

### ERRATA CORRIGE

Il paragrafo 1 del Capitolato Tecnico:

*“Oggetto del presente affidamento è la fornitura della centrale del sistema antincendio della sede Consip di*

*Roma di Via Isonzo 19/D secondo quanto di seguito riportato:*

- *Fornitura della nuova centrale antincendio NOTIFIER AM6000 N 8 LOOP*
- *Fornitura scheda SIB-8200 Clip”*

**è sostituito come segue:**

*“Oggetto del presente affidamento è la fornitura della centrale del sistema antincendio della sede Consip di*

*Roma di Via Isonzo 19/D secondo quanto di seguito riportato:*

- *Fornitura della nuova centrale antincendio NOTIFIER AM6000 N 8 LOOP*
  - *Fornitura scheda interfaccia SIB600-OEM”*
- 

### RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

---

#### **Domanda 1:**

Per la centrale a 8 loop COD AM6000.8N il codice corretto della sig è SIB600-OEM non SIB-8200 che è per la centrale AM8200.

---

#### **Risposta 1:**

Si veda l'errata corrige.

---



---

**Domanda 2:**

Si chiede se il prezzo da inserire deve essere compreso di IVA.

---

**Risposta 2:**

Il prezzo da inserire nell'offerta è al netto di IVA.

---

Firma del responsabile  
Approvazione

Salvatore Celano

Vale la data della firma digitale  
del documento