


TRASFORM.	TTAI	<b>CERTIFICATO COLLAUDO</b> 
FASE	3	
CLASSE	H /H	
MATRICOLA	64184	
CLIENTE	CHLORIDE SPA	
ORDINE	PR81895	
TIPO SPEC.	50H54035P26B	

DATI DI TARGA							
V1	400,00	A1	809,25	KVA	560,00	NORME	CEI 14.8;V1 IEC 726
V2	410,00	A2	789,51	Hz	50/60	GRUPPO	Dzno
COLLEGAM.	T/zig-zag						
COMMENTO	SCHERMO A MASSA						
PROVA DEI RAPPORTI							
VOLT 1°	400,00						
VOLT 2°	411,40						
TENS. APPL.	3 KV per 1 minuto tra primario verso secondario a massa 3 KV per 1 minuto tra secondario verso primario a massa						
TENS. INDOTTA	400,00V 800,00V per 1 minuto a 100 Hz						
PROVA A VUOTO							
VOLT	400,00						
AMP.	22,50				Io%	2,78	
PROVA DI CORTO CIRCUITO							
VOLT	16,60						
AMP.	808,30				ZI%	4,15	
PERDITE							
A VUOTO	1.700,00 W						
A CARICO	9.000,00 W						
NOTE							
CONTROLLO VISIVI DIMENSIONALE: ESITO POSITIVO PESO: 1.600,00							


Data 23/07/2008

Collaudatore

Controllo qualità

**TRASF ECO s.r.l.**





**TRASFECO TRASFECO TRASFECO**