PARTICOLARE STAFFAGGIO CANALI PORTACAVI



DETTAGLIO SEZIONE CANALI

SEZIONE MASSIMA OCCUPATA DAI CAVI ALL'INTERNO DI TUBAZIONI E CANALI



D ≥ 1,3f

F= diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi

D= diametro interno del tubo

Nei canali la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50% della sezione del canale stesso

GRANDEZZA MINIMA (mm) DEI TUBI FLESSIBILI IN PVC IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DEI CAVI

TIPO DI CAVO	NUMERO	SEZIONE (mm²)				
		1,5	2,5	4	6	10
Cavo unipolare PVC (senza guaina)	1	16	16	16	16	16
	2	16	20	20	25	32
	3	16	20	25	32	32
	4	20	20	25	32	32
	5	20	25	25	32	40
	6	25	25	32	32	40
	7	25	25	32	32	40
	8	25	32	32	40	50
	9	25	32	32	50	50

GRANDEZZA MINIMA(mm) DEI TUBI RIGIDI IN PVC IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DEI CAVI

TIPO DI CAVO	NUMERO	SEZIONE (mm²)				
		1,5	2,5	4	6	10
Cavo unipolare PVC (senza guaina)	1	16	16	16	16	16
	2	16	16	16	20	25
	3	16	16	20	25	32
	4	16	20	20	25	32
	5	20	20	25	32	32
	6	20	20	25	32	40
	7	20	25	25	32	40
	8	25	25	32	40	50
	9	25	25	32	40	50

NUMERO MASSIMO DI TUBI ATTESTABILI SULLE CASSETTE IN RELAZIONE ALLA GRANDEZZA(mm) DEI TUBI STESSI

DIMENSIONI INTERNE (mm) (LxHxP)	PREDISPOSIZIONE NUMERO DI SCOMPARTI	GRANDEZZA DEL TUBO(mm)					
		Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
90x80x45	1	7	4	3	-	-	-
120x100x50	1	10	6	4	-	-	-
120x100x70	1	14	9	6	-	-	-
150x100x70	1	18	12	8	4	4	2
160x130x70	1	20	12	8	6	4	2
200x150x70	2	24	16	10	6	4	4
300x150x70	3	-	24	16	10	6	5
390x150x70	4	-	-	20	12	8	6
480x160x70	3	-	-	24	16	10	6
520x200x80	3	-	-	-	-	12	8

La tabella è stata ricavata nell'ipotesi che le tubazioni attestate alle cassette contengano il numero di cavi ammesso e che il volume occupato dalle giunzioni e dai cavi non superi il 50% del volume interno della cassetta

PARTICOLARE REALIZZAZIONE GIUNTI TAGLIAFUOCO





PARTICOLARE INSTALLAZIONE TUBAZIONI

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO



PARTICOLARE ALIMENTAZIONE MOTORI

Alimentazione motore in tubazione metallica con discesa a parete



Alimentazione motore in tubazione metallica con discesa su profilato zincato



QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



PARTICOLARE INSTALLAZIONI TIPICHE RIVELATORI







PARTICOLARE INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO



PARTICOLARE INSTALLAZIONE PRESA CEE A PARETE



PARTICOLARE TORRETTA A PAVIMENTO



TIPICO SUDDIVISIONE SCATOLE/IMPIANTI



Le scatole per le diverse tipologie di impianti devono essere indipendenti o separate con setti isolanti per ogni tipologia di impianto

QUOTA D'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE



PARTICOLARE BARRETTA EQUIPOTENZIALE



DETTAGLIO INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Installazione a parete



Installazione a soffitto



VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

REGIONE LAZIO
COMUNE DI ROMA

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO

Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma

PROGETTO ARCHITETTONICO:
Arch. Stefano Rulli

PROGETTO OPERE CIVILI E STRUTTURE:
Ing. Loreto Fiorini
Geom. Marco Ducci
Geom. Salvatore Sanfilippo

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI:
Ing. Adriano Maggi
Ing. Marco Tudini
P.I. Massimo Zambon
P.I. Salvatore Rotolloni
P.I. Massimo Zambon

RESPONSABILE PER L'INTEGRAZIONE DI PROGETTUALE:
Ing. Luciano Nano

Ing.
Ing. Adriano Maggi

R.U.P. E COORDINATORE GENERALE:
Ing. Michele Candido Marchino

C.S.P.
Ing. Giuseppe Cordovalle

PROGETTO ESECUTIVO

IMPRESA ESECUTRICE
INTERCANTIERI VITTADELLO s.p.a.
Via L. Pandiani 45
20124 Milano (MI)
tel. +39 049 8617311
info@intercantieri.com

DIRETTORE TECNICO
Ing. Fulvio Dolfato

ASSISTENTE DIRETTORE TECNICA
Ing. Pierpaolo Vanuffo

DIRETTORE DI CANTIERE
Geom. Stefano Curto

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE
ALFALUDA s.r.l.
Via G. Galilei 15/3 - 31057 Silea (TV)
tel. 0422 36 32 85
e-mail: uffici@alfaluda.it

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Arch. Alessandro Pinzan

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Dario Giordanetto

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
PRISMA ENGINEERING s.r.l.
Via Feltrina Centrale 516 - Villorba di Susegana (PO)
tel. +39 049 879 85 00
info@prismaengineering.it

PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI
Ing. Luciano Nano

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Luciano Nano

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michele Candido Marchino

EE.15	IMPIANTI ELETTRICI Particolari di installazione
CODICE ELABORATO	

SCALA		DATA	07/08/2014	
3				
2				
1				
REV.	DESCRIZIONE			DATA