

<u>Simbolo</u>	<u>Descrizione</u>
	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 S5 cobaltato per mandata e ritorno acqua rinfreddata
	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 S5 cobaltato per mandata e ritorno acqua rinfreddata
	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 S5 cobaltato per mandata e ritorno acqua rinfreddata
	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 S5 cobaltato per mandata e ritorno acqua reoperatore
	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 S5 cobaltato per mandata e ritorno acqua calda
	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 S5 cobaltato per mandata e ritorno circuito ventilonerfazione isolanti
	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura EN10220 S5 cobaltato per mandata e ritorno circuito ventilonerfazione isolanti
	Giunto antisismo

Tutto il valvolame, gli accessori idraulici di linea (ad esempio: filtri, valvole, integrali, etc.) e le elettropompe/circulatori, è comprensivo di isolamento termico e finitura esterna da eseguirsi con scatole preformate in polietilene espanso ovvero, previa approvazione della D.L., con gli stessi materiali utilizzati per isolare le tubazioni sulla quale sono installati. La finitura superficiale deve essere realizzata con il medesimo materiale utilizzato per le tubazioni sulla quale sono installati.

The image shows a detailed architectural floor plan of a building. A red dashed rectangle highlights a specific section of the plan, which appears to be a central corridor or a small room. To the left of the plan is a north arrow pointing towards the top-left. The plan includes various rooms, corridors, and structural elements like walls and doors.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIZZAZIONE, COMPRESI IMPIANTI
TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEI
IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDIZIONE
Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma

(continued on inside back cover)

IMPRESA ESECUTRICE



FM 07	INERMANI MECCANICI
-------	--------------------

SCALE	150	DATA	07/08/2014
3			
3			
