

ALLEGATO 6

SPECIFICHE TECNICHE ARREDI E ALLESTIMENTI

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA E RISTORAZIONE
PRESSO IL PALAZZO DUCALE DI MANTOVA PER IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

ID 2008



Indicazioni generali

Il progetto di allestimento dovrà tenere conto della percorribilità museale generale e dei percorsi funzionali dei locali dove si svolgeranno le attività date in concessione, dettata dalla posizione degli ingressi e delle uscite.

Tutti gli elementi dovranno rispettare criteri di estetica, ergonomia e funzionalità e proporre l'immagine di un museo accogliente, dinamico, luminoso, radicato nell'ambiente del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova.

Le tonalità dei materiali di arredo, per aumentare la luminosità degli ambienti, dovranno essere chiare. La scelta definitiva dei colori da utilizzare per tutti gli elementi sarà concordata, in fase di preparazione e/o allestimento degli arredi, previa espressa approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Allestimenti

Gli elementi da prevedere in fase di progettazione, facenti parte degli allestimenti, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere facilmente pulibili, rispondere alle diverse esigenze funzionali e seguire linee di omogeneità estetica con gli ambienti interessati;
- rispondere alle vigenti normative CEE (per i materiali) ed essere conformi al D.Lgs n° 81/2008 e ss.mm.ii (per le postazioni di lavoro);
- rispondere almeno alla classe uno di reazione al fuoco;
- rispettare, relativamente agli elementi non specialistici, le prescrizioni indicate nel D.M. 11 gennaio 2017, pubblicato nella GURI 28 gennaio 2017, n. 23 e ss.mm.ii., emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "*Criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni*".

Materiali

Vetri

Nell'ambito della scelta e classificazione dei vetri d'arredo, si dovrà adottare quanto previsto dalla norma UNI 7697-2014, in relazione ai criteri di elevate condizioni di sicurezza inerenti la specificità dei luoghi (museo). Nell'eventuale accoppiamento tra vetri e metalli dovranno essere utilizzati leganti di comprovata resistenza, elasticità e tenuta. Gli spessori dei vetri accoppiati dovranno essere commisurati alle dimensioni e alle eventuali condizioni di carico e dinamiche cui saranno sottoposti durante l'esercizio, oltre a tutte le norme di sicurezza da adottare nei luoghi pubblici.

Metalli

Tutti i metalli utilizzati per la realizzazione degli arredi dovranno essere di prima qualità, privi di irregolarità e deformazioni di qualunque tipo, lavorati a perfetta regola d'arte e privi di sbavature, parti taglienti ed altre imperfezioni di qualsiasi genere.

Le lamiere dritte o presso piegate dovranno essere perfettamente piane, senza bordi taglienti, prive di irregolarità o di deformazioni dovute ad esempio a saldature.

Legnami per la realizzazione degli arredi



Il materiale – ignifugo e certificato - usato per la realizzazione degli arredi dovrà riflettere il legno massello nell'essenza. Prima di procedere all'installazione degli arredi proposti nel progetto in sede di gara, essi devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione.

Verniciature

Eventuali parti verniciate dovranno essere eseguite con vernici date a velatura o spruzzo con mano di fondo e perfetta e omogenea copertura dello strato di finitura.