

Proroga dei termini di presentazione delle offerte, errata corregge e risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici.

Estremi della gara:

Oggetto: Fornitura di N. 15 gruppi di continuità – tipo convertibile tower/rack e N. 27 gruppi di continuità - tipo tower, e relativo servizio di manutenzione - CIG 820618888F.

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE

Si comunica che la scadenza per la presentazione delle offerte si intende prorogata dal 27/03/2020 al **06/04/2020**, ore 12.00.

ERRATA CORRIGE

Errata corregge n. 1

Il testo riportato al punto 2.1 del Capitolato tecnico “N. 15 gruppi di continuità - Tipo convertibile tower/rack con tensione in ingresso monofase 220-230V e capacità di circa 3000VA...OMISSIS...”

è sostituito come segue:

“N. 15 gruppi di continuità - Tipo convertibile tower/rack con tensione in ingresso monofase 220-230V e capacità di **almeno** 3000VA.... OMISSIS..”.

Errata corregge n. 2

Il testo riportato al punto 2.1 del Capitolato tecnico “N. 27 gruppi di continuità (UPS) in sostituzione dell’infrastruttura esistente presso le Direzioni interregionali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Area Dogane) - Tipo tower con tensione in ingresso monofase 220-230V e capacità di circa 12000VA...OMISSIS..”

è sostituito come segue:

“N. 27 gruppi di continuità (UPS) in sostituzione dell’infrastruttura esistente presso le Direzioni interregionali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Area Dogane) - Tipo tower con tensione in ingresso monofase 220-230V e capacità di **almeno** 12000VA...OMISSIS..”.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda 1:

Il file "dettaglio tecnico" sottoscritto digitalmente è illeggibile.

Risposta 1:

Si conferma la leggibilità del file "dettaglio tecnico economico". Il documento è sottoscritto con firma digitale e deve essere scaricato e salvato sul proprio PC e, come specificato nelle Condizioni particolari, aperto con apposito software di lettura di file recanti la firma digitale.

Domanda 2:

Con riferimento al capitolato tecnico, pag 4/12, par. 2.1, secondo punto, si legge: “E’ previsto inoltre il servizio R.A.A.E (ritiro e smaltimento delle apparecchiature obsolete)”. Al fine di valutare in modo più accurato gli oneri relativi al ritiro e allo smaltimento degli apparati obsoleti, si richiede una descrizione più dettagliata delle apparecchiature da ritirare.

Risposta 2:

Le apparecchiature da ritirare sono: SYNERGYPLUS 10000 VA/7000 WTRI/MONO ON - LINE, COMPRENSIVO DI GRUPPO ESPANSIONE BATTERIA.

Domanda 3:

E' possibile offrire nr.27 UPS da 10KVA ?

Risposta 3:

Non è possibile.

Divisione Agenda Digitale e
Disciplinari di Acquisto Bilaterali
Il Responsabile
(Ing. Renato Di Donna)

Vale la data di apposizione della firma digitale