

**Oggetto:** Gara a procedura aperta, in due lotti, ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i CED di Sogei - ID SIGEF: 1407

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.sogei.it](http://www.sogei.it)

\*\*\*

**1) Domanda**

Disciplinare di gara. Paragrafo 4.3 "Documentazione tecnica a comprova". Nel paragrafo 4.3 (pag. 25) si lascia intendere che la busta C, contenente la documentazione tecnica richiesta, debba essere presentata, individualmente, ai punti di contatto indicati entro il termine di presentazione dell'offerta; mentre, nei paragrafi successivi, viene richiesto esplicitamente che la busta C sia contenuta all'interno del plico di gara, insieme alle altre 2 buste (A e B). Quale delle due indicazioni andrà rispettata?

**Risposta**

La Busta C va inserita nel plico insieme alle altre 2 buste (A e B). Il plico così composto va inviato secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del Disciplinare.

**2) Domanda**

Al fine di poter onorare l'impegno dei tempi di consegna, fissati in 20 giorni lavorativi successivi all'ordine eseguito da Sogei (cfr. § 5.1 del capitolato tecnico), si chiede qual è il quantitativo massimo che potrà essere chiesto, e quale continuità avranno gli ordinativi nell'arco dei 48 mesi contrattuali. Questo per poter effettuare, da parte del Fornitore, le necessarie scorte di magazzino per soddisfare richieste che prevedano quantità rilevanti.

**Risposta**

Non risulta possibile prevedere in anticipo il quantitativo massimo di materiale che potrà essere richiesto. Non è altresì possibile determinare a priori quale continuità potranno avere gli ordinativi nell'arco della vigenza contrattuale.

**3) Domanda**

Il termine di *pesi* in luogo delle quantità determina unicamente le previsioni d'ordine tra un prodotto e l'altro? o si può identificare il peso con la quantità?

**Risposta**

La quantità coincide con il peso espresso, per ciascun prodotto, al paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

**4) Domanda**

L'importo determinato per ciascun lotto verrà esaurito completamente, in termini di ordinativi, da parte di Sogei, nell'arco di tempo contrattuale?

**Risposta**

L'importo determinato per ciascun lotto rappresenta un valore stimato di spesa.

La Sogei si riserva di acquistare, per ciascun prodotto di cui all'art 1 S, comma 1, lettera a) del Contratto parte Speciale, quantitativi differenti rispetto a quelli stimati in fase di gara e specificati nel Disciplinare, apportando un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.

**5) Domanda**

Sempre nel 5.1 del capitolato tecnico vengono indicati i luoghi di consegna (la sede di via Mario Carucci o in altra sede distante al più 150 Km). Si chiede se i luoghi di consegna sono gli stessi di quelli per l'installazione; se non coincidessero si richiede quali siano tutti i luoghi d'installazione, per consentire all'offerente una valutazione dei costi da sostenere.

**Risposta**

I luoghi di consegna non differiscono da quelli di installazione.

#### 6) Domanda

Al cap. 7 del CT "Livelli di servizio e penali", viene indicato che le penali saranno, eventualmente, commisurate in percentuale rispetto all'ammontare netto contrattuale; si presume che l'ammontare netto contrattuale sia quello dell'ordinativo di quel momento e non dell'intero ammontare contrattuale (ché altrimenti potrebbe accadere che la penale supera l'importo dell'ordinativo). Si chiede conferma della correttezza di questa ipotesi. Ancora, e qualora venga confermata l'ipotesi precedente, le penali sulla parte del "Catalogo elettronico" sono anch'esse calcolate sull'ammontare netto contrattuale: in questo caso, non essendovi una quotazione per questa componente a cosa si dovrà fare riferimento per il calcolo eventuale?

#### Risposta

Ai fini del calcolo delle penali, per "ammontare netto contrattuale" si intende il corrispettivo contrattuale globale di cui all'art. 11 S del Contratto - Parte Speciale.

#### 7) Domanda

Si chiede di chiarire il presente aspetto:

- A pag. 38 e 39 del Disciplinare di gara, relativamente agli importi dei lotti 1 e 2, si recita per entrambi che "Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre, dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero".
- A pag. 15 del Capitolato Tecnico, par. 5.2 - 5° capoverso riguardante l'erogazione del servizio di installazione, si recita che l'azienda esecutrice "deve porre in essere, prima dell'inizio delle attività, quanto necessario a garantirne l'esecuzione in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro" a tutela sia dei propri dipendenti, sia del personale di Sogei e di chiunque altro si trovi nei locali dell'Amministrazione stessa, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività di cui al presente capitolato, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento di cui all'art. 26 comma 3 del suddetto decreto (DUVRI).
- Non si ha cognizione di causa a riguardo la tipologia di ambienti dove verranno eseguite, eventualmente, le installazioni, se non per il fatto che è citato che saranno nelle sedi romane di Sogei. Per tutto quanto sopra citato si chiede di sapere se:
  1. Basterà presentare il DVR aziendale oppure sarà necessario procedere alla redazione di un POS;
  2. Come è possibile ipotizzare costi sulla sicurezza senza sapere cosa minimamente l'azienda esecutrice potrebbe essere impegnata a realizzare;
  3. Gli eventuali costi della sicurezza, come dovranno essere considerati, separatamente ai prezzi di posa in opera o inclusi negli stessi;
  4. In questo caso dovrete darci delle indicazioni sull'operatività che dobbiamo valutare.

#### Risposta

Fermo restando che il concorrente dovrà indicare in sede di offerta unicamente la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, per quanto riguarda i costi della sicurezza da interferenza si precisa che:

1. prima dell'esecuzione contrattuale il fornitore, anche a seguito di sopralluoghi congiunti ricognitivi presso i locali in cui verranno eseguite le prestazioni contrattuali, dovrà produrre un documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle attività oggetto dell'appalto. Dei sopralluoghi anzidetti verrà redatto un verbale di coordinamento e cooperazione. A conclusione delle suddette attività Sogei provvederà all'eventuale aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
2. il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al precedente punto dovrà tenere conto di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto;
3. gli eventuali costi della sicurezza da interferenza saranno individuati, determinati e a carico di Sogei S.p.A.

**8) Domanda**

Si chiede di esplicitare la sede o le sedi presso le quali dovranno essere realizzate le eventuali installazioni dei materiali da voi richiesti.

**Risposta**

Le sedi presso le quali dovranno essere effettuate le attività sono a Roma tranne una distante non più di 150 km da Roma.

**9) Domanda**

Si chiede di confermare che quanto richiesto nel documento Allegato 3 OFFERTA ECONOMICA, dichiarazione di cui al Fac Simile parte C, punto "a) che l'importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto del presente appalto è pari ad E .... " .. omissis" si intende la spesa sostenuta dall'aggiudicatario per effettuare tutte le opere che verranno chieste di eseguire nei 48 mesi.

**Risposta**

Si conferma che la dichiarazione fa riferimento alla spesa sostenuta dall'aggiudicatario per eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto di cui all'art 1 S, comma 1 del Contratto Parte Speciale.

**10) Domanda**

In tal caso si richiede come sia possibile poter stimare tale costo, visto che non si ha cognizione alcuna di quello che l'azienda aggiudicataria verrà chiamata "eventualmente" a fare, vista la nota "facoltà" di poter chiedere le attività di installazione dei prodotti acquistati da parte della Committente.

**Risposta**

Il concorrente è tenuto ad indicare - nella Parte C dell'Allegato 2 - l'importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, compresa l'installazione di tutti i prodotti da fornire, di cui all'art 1 S, comma 1, lettera a) del Contratto parte Speciale, tenuto conto dei rispettivi pesi indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

**11) Domanda**

Si chiede di confermare che quanto richiesto nel documento Allegato 3 OFFERTA ECONOMICA, dichiarazione di cui al Fac Simile parte C, punto b) informazioni di dettaglio per ogni figura professionale 9° capoverso" numero gg/uomo (stima di impiego per tutta la durata contrattuale) si intende l'impiego di detta figura professionale per realizzare le attività di installazione che verranno chieste di eseguire nei 48 mesi.

**Risposta**

La dichiarazione, di cui al Fac Simile parte C, punto b), fa riferimento all'impiego di detta figura professionale per realizzare tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, di cui all'art 1 S, comma 1, del Contratto parte Speciale, tenuto conto dei pesi indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

**12) Domanda**

Allo stesso modo di quanto espresso al punto D) della presente richiesta, si richiede come sia possibile definire tale valore, visto che non si ha cognizione alcuna di quello che l'azienda aggiudicataria verrà chiamata "eventualmente" a fare, vista la nota "facoltà" di poter chiedere le attività di installazione dei prodotti acquistati da parte della Committente.

**Risposta**

Il concorrente deve stimare il costo relativo all'impiego del personale per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, di cui all'art 1 S, comma 1, del Contratto parte Speciale, ivi compresa l'installazione di tutti i prodotti oggetto della forniture tenuto conto dei rispettivi pesi indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

**13) Domanda**

In riferimento al Disciplinare di Gara punto "2.1 Partecipazione a Più lotti": "Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione economica, di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, in misura almeno pari a quanto richiesto per la partecipazione al lotto di importo maggiore (Lotto 2), ciò tenendo conto della forma con

la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere ad entrambi i lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al predetto lotto di importo maggiore (Lotto 2), tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al Lotto 1. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ad entrambi i lotti potrà aggiudicarsi provvisoriamente solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti di partecipazione economica di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti (ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e in base al seguente ordine:

- Lotto 1
- Lotto 2.

Si chiede se per partecipare alla gara, ad entrambi i lotti, occorre:

sia

a) aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati con riferimento alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per fornitura ed installazione di materiali per il cablaggio non inferiore ad Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), IV A esclusa.

che

a) aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati con riferimento alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per fornitura ed installazione di materiali per il cablaggio non inferiore ad Euro 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00), IV A esclusa.

#### **Risposta**

Il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione economica, di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, in misura almeno pari a quanto richiesto per la partecipazione al lotto di importo maggiore (Lotto 2), ossia dovrà aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati con riferimento alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per fornitura ed installazione di materiali per il cablaggio non inferiore ad Euro 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00), IVA esclusa.

#### **14) Domanda**

In riferimento allo Schema di contratto (condizioni generali e condizioni speciali) all'articolo "16 G, punto 4, ii) Subappalto": si chiede di specificare quali sono i requisiti economici e/o tecnici che deve possedere il subappaltatore.

#### **Risposta**

Come specificato al paragrafo 7 (pagg. 48-49) del Disciplinare di gara, *"con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006"*.

#### **15) Domanda**

Nel Capitolato Tecnico, al par.4.2 "Caratteristiche tecniche" viene richiesta per i rack la caratteristica di possedere un'anta frontale dotata contemporaneamente di vetro temperato e griglia. Si chiede se è possibile offrire prodotti con una sola delle due caratteristiche (o vetro temprato o griglia metallica) tenendo in considerazione che tipicamente nei Data Center si tende ad utilizzare armadi dotati di ante esclusivamente grigliate.

#### **Risposta**

Non è possibile offrire prodotti diversi da quanto richiesto.